

# Collier de mise à la terre PLT BD CONNECT

Collier de mise à la terre pour PLT BD CONNECT DN15 à DN25



## Description produit

Liaison équipotentielle : les canalisations métalliques de Gaz situées à l'intérieur des bâtiments ainsi que celles placées à l'extérieur et faisant partie intégrante du bâtiment doivent être connectées à la liaison équipotentielle principale du bâtiment et mises à la terre (section mini de 6mm<sup>2</sup> ou section identique à celle de l'immeuble).

## Caractéristiques techniques

- PLT DN15 à DN25
- Conforme au DTU 61.1

## Restrictions d'usage / avertissements

- Il est interdit d'utiliser les conduites de Gaz comme prise de terre ou de leur faire supporter des efforts mécaniques pour lesquels elles ne sont pas prévues.

## Codification BANIDES

Référence	Diamètre du PLT	Gencod
0050420	DN15 / DN20 / DN25	3571100091320